

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

- ❖ Рейсовый автобус от автовокзала р.п. Усть-Донецкий до остановки по ул. Комсомольская х. Апаринский, далее:
- ❖ От остановки по ул. Комсомольская по асфальтированной дорожке вдоль ул. Комсомольская до ул. Донецкая;
- ❖ По асфальтированной дороге вдоль ул. Донецка по направлению к школе;
- ❖ Через въездные ворота на территорию школы;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 410 м

3.2.2 время движения (пешком) 12 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры с неадаптированными для МГН пешеходными уклонами до 7%. с выбоинами, грунтовый камень от 0,05 до 0,1м.)

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания с учетом СП 35-101-200

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ», «Б»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	ремонт капитальный, ремонт текущий

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя)